

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта
электросетевых объектов ООО «ТСП-Сиб»
за август 2023 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Дата начала ремонтных работ	Дата окончания ремонтных работ
1	Ремонт КЛ-10 кВ ААБ2Л-10-3х240 от ПС 110 кВ Ефремовская яч.40 (нитка Б) до РП-4220/ТП-4220А (яч.4), L=2833м	14.06.2023	-
2	Ремонт КЛ-10 кВ 3ААБ2Л-10-3х240 от ПС 110 кВ Мочище ф.11-741 до РП-4520/ТП-4520А (яч.5), L=3250м	02.08.2023	14.08.2023
3	Ремонт КЛ-10 кВ ААБ2Л-10-3х120 от РП-100 яч.11 до ТП-4066 (яч.3), L=430+38м	06.08.2023	14.08.2023
4	Ремонт концевой муфты КЛ-10 кВ от ТП-4531 яч.3 в сторону ТП-656 яч.2	01.08.2023	02.08.2023

Директор

Ситников С.В.

Исп. Мельник А.А.
Ведущий инженер ООО «ТСП-Сиб»