

**Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
ООО «ТСП-Сиб» за 4 квартал 2021 года**

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности общества, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

Период	Дата аварийного/внепланового отключения	Причина	Общая продолжительность отключения, час	Объем недопоставленной в результате аварии электрической энергии, кВт*ч
Октябрь	аварийных/внеплановых отключений не зарегистрировано			
Ноябрь	аварийных/внеплановых отключений не зарегистрировано			
Декабрь	25.12.2021	Код 4.12. Нарушение электрической изоляции	1	178,25

Директор

С.В. Ситников

Исп. Мельник А.А.
Ведущий инженер ООО «ТСП-Сиб»