

**Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
ООО «ТСП-Сиб» за 3 квартал 2023 года**

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности общества, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

Период	Дата аварийного/внепланового отключения	Причина	Общая продолжительность отключения, час	Объем недопоставленной в результате аварии электрической энергии, кВт*ч
июль	17.07.2023	Отключение (повреждение) в смежной электрической сети (3.4.9.1)	5,13	1145,15
август	06.08.2023	Нарушение электрической изоляции (4.12) Воздействие посторонних лиц, не участвующих в технологическом процессе (3.4.8)	1,52	263,9
	26.08.2023	Нарушение электрической изоляции (4.12) Отключение (повреждение) в смежной электрической сети (3.4.9.1)	1,22	87,76
сентябрь	01.09.2023	Отключение (повреждение) в смежной электрической сети (3.4.9.1)	6,78	634,7
	12.09.2023	Нарушение электрической изоляции (4.12) Воздействие посторонних лиц, не участвующих в технологическом процессе (3.4.8)	1,6	318,1

Директор

С.В. Ситников

Исп. Мельник А.А.
Ведущий инженер ООО «ТСП-Сиб»