

**Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
ООО «ТСП-Сиб» за 4 квартал 2023 года**

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности общества, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

Период	Дата аварийного/внепланового отключения	Причина	Общая продолжительность отключения, час	Объем недопоставленной в результате аварии электрической энергии, кВт*ч
октябрь	21.10.2023	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства (3.4.8.1) Нарушение электрической изоляции (4.12)	0,77	150
ноябрь	15.11.2023	Отключение (повреждение) в смежной электрической сети (3.4.9.1)	1,1	238
	16.11.2023	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства (3.4.8.1) Внешнее механическое воздействие (4.4)	3,17	1811
декабрь	-	-	-	-

Директор

С.В. Ситников

Исп. Мельник А.А.
Ведущий инженер ООО «ТСП-Сиб»