

**Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
ООО «ТСП-Сиб» за 2 квартал 2023 года**

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности общества, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

Период	Дата аварийного/внепланового отключения	Причина	Общая продолжительность отключения, час	Объём недопоставленной в результате аварии электрической энергии, кВт*ч
апрель	05.04.2023	Внешнее механическое воздействие (4.4) Воздействие посторонних лиц, не участвующих в технологическом процессе (3.4.8)	0,27	-
		Отключение (повреждение) в смежной электрической сети (3.4.9.1)	2	197,8
май	27.05.2023	Нарушение электрической изоляции (4.12) Воздействие посторонних лиц, не участвующих в технологическом процессе (3.4.8)	2,03	347,65
июнь	28.06.2023	Отключение (повреждение) в смежной электрической сети (3.4.9.1)	4,45	-
	22.06.2023	Прочие воздействия (3.4.8.5) Нарушение электрической изоляции (4.12)	2,03	474,4

Директор

С.В. Ситников

Исп. Мельник А.А.
Ведущий инженер ООО «ТСП-Сиб»